

Onderwerp

Beslissing geen aanwijzing bedrijfsbrandweer Remat Chemie BV

Probleemstelling

De Wet veiligheidsregio's geeft het bestuur van een veiligheidsregio de mogelijkheid inrichtingen te verplichten om een bedrijfsbrandweer te hebben, als deze inrichtingen in geval van brand of ongeval een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid kunnen opleveren. Remat Chemie BV te Helmond is hierop beoordeeld. Voorgesteld wordt om niet tot een dergelijke aanwijzing over te gaan.

Overwegingen

Op 31 oktober 2017 is Remat verzocht uiterlijk 30 april 2018 een rapport inzake de bedrijfsbrandweer te overleggen. Remat heeft een dergelijk rapport tijdig ingediend en, na beoordeling en overleg, op 13 december 2018 een aangepast rapport ingediend. Op basis van het definitieve rapport inzake de bedrijfsbrandweer is beoordeeld dat er bij Remat in de huidige situatie sprake is van geloofwaardige scenario's waarbij Remat in geval van brand of ongeval een bijzonder gevaar kan opleveren voor de openbare veiligheid.

Remat Chemie BV komt hiermee in aanmerking voor een aanwijzing tot bedrijfsbrandweerplichtig. Echter, de genoemde geloofwaardige scenario's zijn het beste te beheersen met behulp van automatische, stationaire blusinstallaties die Remat voornemens is in de periode 2019-2021 aan te brengen. Tijdelijke maatregelen, in de vorm van een bedrijfsbrandweer en/of mobiele blusinstallaties, om het effect van een brand of ongeval met gevaarlijke stoffen te beperken, zijn om redenen niet gewenst, omdat:

- het oprichten en inzet gereed krijgen van een bedrijfsbrandweer minimaal een jaar vergt en dan kan, volgens planning, het grootste risico ook al afgedekt zijn met een automatische, stationaire blusgasinstallatie;
- de geringe effectverkleining die met mobiele blusinstallaties, door de Bedrijfshulpverlening (BHV) (met aanvullende opleiding) bediend, bereikt kan worden, niet opweegt tegen het risico voor het personeel;
- de investeringen en opleidingen die voor een (tijdelijke) bedrijfsbrandweer en/of mobiele blusinstallaties gedaan moeten worden, ten koste gaan van een snelle realisatie van een automatische, stationaire blussystemen.

Het zo spoedig mogelijk aanbrengen van de automatische, stationaire blussystemen heeft dan ook de voorkeur. Omdat Remat een relatief klein bedrijf is en het aanbrengen van deze installaties een grote investering vergt, moet Remat het installeren van de systemen over drie jaar verdelen.

Algemeen Bestuur

Agendapunt

3g

Vergaderdatum

16 december 2019

Portefeuille

Callewaert

In aanvulling op het aanbrengen van de automatische, stationaire blussystemen heeft Remat gekeken wat zij preventief kan doen, om de kans op brand of ongeval met gevaarlijke stoffen zo klein mogelijk te maken.

Voorbeelden van deze preventieve maatregelen zijn:

- volledige staf van het bedrijf opgeleid en geoefend als BHV;
- persoonlijke explosiegevaar/zuurstof-meters voor alle operators;
- installatie van stationaire explosiegevaarmeters in de opslaglocaties en tankparken;
- aanpassen verkeersbewegingen op terrein om kans op aanrijdingen zo klein mogelijk te maken.

Een aantal van deze maatregelen is al geïmplementeerd, de rest zal zo spoedig mogelijk worden gerealiseerd.

Consequenties

Op basis van de planning van het aanbrengen van de automatische, stationaire blussystemen, in combinatie met de preventieve maatregelen die Remat heeft geïmplementeerd of gaat implementeren is het verantwoord om af te zien van de aanwijzing van een (tijdelijke) bedrijfsbrandweer voor Remat.

In de huidige vergunning van Remat staat opgenomen dat het bedrijf schuimvormend middel op voorraad moet hebben voor de beheersing van brand bij de opslag van brandbare vloeistoffen. Dit voorschrift moet van kracht blijven tot alle automatische, stationaire blusinstallaties binnen de inrichting operationeel en gecertificeerd zijn en de brandweer moet ook tot die tijd in staat blijven om dit schuimvormend middel in te zetten bij een brand met brandbare vloeistoffen. Zodra VRBZO een alternatieve bestrijdingsmethode heeft voor de beheersing van brand bij de opslag van brandbare vloeistoffen kan dit voorschrift komen te vervallen.

Het bedrijf zal ieder kwartaal bezocht worden om de voortgang van het realiseren van de preventieve maatregelen en de automatische, stationaire blussystemen te monitoren. Op het moment dat Remat te weinig voortgang boekt en/of zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, kan het bestuur van de veiligheidsregio het genomen besluit herzien.

Mandatering van besluitvorming

Er wordt een voorstel voorbereid om in de toekomst besluitvorming over tenminste het (niet) aanwijzen bedrijfsbrandweer, en actualiseren rampbestrijdingsplanen en crisisbeheersplannen niet langer door het Algemeen Bestuur maar door het Dagelijks Bestuur te kunnen laten plegen. Te verwachten is dat een dergelijk voorstel in Q1 van 2020 aan het Algemeen Bestuur kan worden voorgelegd.

Historie van besluitvorming

AB 28 maart 2019 Vaststellen Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren

Voorstel

1. Geen aanwijzing bedrijfsbrandweer aan Remat Chemie BV op te leggen onder voorbehoud van uitvoeren van de genoemde voorwaardelijke maatregelen.

Bijlage(n): 4